

SYNDICAT EAUX DE SAMER ET ENVIRONS

Arras, le 19 août 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAMER
MAIRIE
62830 SAMER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00300452		mercredi 24 juin 2026 à 08h44
Unité de gestion	0290	SYNDICAT EAUX DE SAMER ET ENVIRONS	par : VEV
Installation	UDI 000814	SAMER	Type visite : AA
Point de surveillance	S 0000000901	RESERVOIR HAUT SERVICE	Commune : SAMER
Localisation exacte	RESERVOIR HAUT SERVICE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure supérieure	inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET		
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	19,7 °C		25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,7 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	633 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,43 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,47 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00300137 Référence laboratoire : LSE2606-30179

Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
	inférieure supérieure	inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Coloration	<5 mg(Pt)/L	15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.	
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.	
Turbidité néphélométrique NFU	0,12 NFU	2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
Carbonates	0 mg(CO ₃),	
Hydrogénocarbonates	371,0 mg/L	
Titre alcalimétrique	0,00 °f	
Titre alcalimétrique complet	30,40 °f	
Titre hydrotimétrique	29,35 °f	
MINERALISATION		
Chlorures	20,30 mg/L	250,00
Sulfates	12,00 mg/L	250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES		
Carbone organique total	1,1 mg(C)/L	2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L	0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,46 mg/L	1,00
Nitrates (en NO ₃)	22,90 mg/L	50,00
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	0,50
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL	0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL	

PLV : 00300452 page : 2

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL

0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00300452)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN

SYNDICAT EAUX DE SAMER ET ENVIRONS

Arras, le 19 août 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAMER
MAIRIE
62830 SAMER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : mercredi 24 juin 2026 à 09h04
Prélèvement	00300453		par : VEV
Unité de gestion	0290	SYNDICAT EAUX DE SAMER ET ENVIRONS	Type visite : AA
Installation	UDI 000814	SAMER	
Point de surveillance	P 0000000900	R.M	Commune : SAMER
Localisation exacte	mairie évier local technique menage		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	20,7 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	633 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,41 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,47 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00300138 Référence laboratoire : LSE2606-30178

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3),				
Hydrogénocarbonates	371,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	30,45 °f				
Titre hydrotimétrique	30,15 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	20,10 mg/L				250,00
Sulfates	15,00 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	1,0 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,47 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	23,50 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		

PLV : 00300453 page : 2

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL

0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00300453)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN